

Szpital Uzdrowskiowy

„Willa Fortuna” – s. p. z. o. z.

ul. Rafińskiego 3, 78 – 100 Kołobrzeg
tel. 094 35 221 46 fax. 094 35 231 38
NIP 671-15-65-917

Kołobrzeg, 6 grudzień 2011 rok

Do wszystkich Oferentów

Nr sprawy: 6/ZP-11/2011

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „ Remont klatki schodowej i korytarzy parteru, I pietra, II pietra w pawilonie „A” w Szpitalu Uzdrowskiowym „Willa Fortuna” s.p.z.o.z. w Kołobrzegu”

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania od Oferenta:

Pyt. 1. W dokumentacji budowlanej założono malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi, natomiast w przedmiarze brak tych robót i ich ilości. Czy w kosztorysie ofertowym należy ująć te roboty, jeśli tak to w jakiej ilości?

Pyt. 2. Dokumentacja budowlana (opis Pietro 1 i 2) nakazuje wzmocnienie ścianek z płyt g-k pasmami płyt OSB w ilości 15,62 m2. W przedmiarze robót nie ujęto tej pozycji, czy należy wycenić te prace?

Pyt. 3. W dokumentacji budowlanej założono uzupełnienie ubytków wykładziny posadzkowej (wykładzina Tarket) Czy należy kalkulować te prace, jeśli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedzi Zamawiającego

1. Tak , w kosztorysie ofertowym należy ująć te prace. Należy kalkulować je w następującej ilości: malowanie stropów – 108,9 m2, malowanie ścian- 232,5 m2

2. Tak należy wyceniać te prace w ilości: 16 m2 płytami OSB grubości 12 mm.

3. Tak , należy kalkulować te prace w ilości: 300 mb listwami przyściennymi z polichlorku winylu.

Monika Czajkowska
Kierownik Zamawiającego