

Dotyczy : zapytania ofertowego na wykonanie modernizacji pokrycia dachowego pawilonu „B” Szpitala Uzdrowskiego „Willa Fortuna”- s.p.z.o.o. w Kołobrzegu przy ul. Rafińskiego 3

Do zapytania ofertowego wpłynęły następujące pytania od Wykonawców:

1. Proszę o zaznaczenie na przesłanej mapie dachu, który jest przedmiotem zamówienia.
2. Proszę o podanie dokładnych parametrów papy oraz gruntu, który należy użyć
3. Proszę o szacunkowe określenie ilości w m2 zapraw tynkarskich z ociepleniem jakie należy wykonać.
4. Proszę o podanie wysokości budynku , na którym będzie realizowane zamówienie.
5. Czy do kosztorysu należy doliczyć koszt podnośnika do transportu papy na dach.


Odpowiedzi:

Parametry techniczne:

1. Papa grubości min. 5mm, osnowa z włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozciąganie min 800N, giętkość od -25oC do minimum 80oC,
2. Gwarancja producenta minimum 15 lat,
3. Grunt tylko do pap modyfikowanych SBS,
4. Małe ubytki tynku spowodowane przez ptaki około 1 m2
5. Wysokość budynku maksymalnie 12 m.
6. Do transportu papy należy użyć podnośnika, którego pracę należy doliczyć do kosztorysu.

SZPITAL UZDROWISKOWY
"Willa Fortuna" - s.p.z.o.o.
ul. Rafińskiego 3, tel. 094 35 221 46
78-100 KOŁOBRZEG
NIP 671-156-59-17 REGON 330922037

Z poważaniem

DYREKTOR

Monika Czajkowska