

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu Pawilonu „B” Szpitala Uzdrawiskowego „Willa Fortuna”- s.p.z.o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Rafińskiego 3

I. Tryb wykonania zamówienia

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – 130 000 zł. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy.

II. Zamawiający

Szpital Uzdrawiskowy „Willa Fortuna” –s.p.z.o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Rafińskiego 3,
tel: 094 35 221 46 w 204, NIP 671-15-65-917
mail: bpalacz@willafortuna.pl, strona internetowa: www.willafortuna.pl
BIP- zakładka- zamówienia publiczne
Godziny pracy: 7:30 do 14:00

Szanowni Państwo,

Jesteśmy zainteresowani zleceniem wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szpitala Uzdrawiskowego „Willa Fortuna” – s.p.z.o.o. z siedzibą w Kołobrzegu. Chcielibyśmy zapytać o ofertę na realizację tego projektu.

Prosimy o przedstawienie oferty na zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej, która będzie umieszczona na dachu pawilonu B. Oczekujemy od Państwa profesjonalnego doradztwa w doborze najlepszego rozwiązania oraz fachowego wykonania instalacji.

W szczególności prosimy o uwzględnienie następujących kwestii:

II. Wymagania ogólne

- **Wielkość instalacji nie większa niż 17,5 kWp**
- Wymagany monitoring zużycia
- Projekt instalacji przed montażem do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego
- Wymagany system odstraszenia ptaków i przeciwdziałający osiedlaniu się ptaków
- Monitorowanie instalacji przez 24 godziny przez 7 dni
- Szybkość reakcji na zgłoszenie awarii do 2 godzin od zgłoszenia.
- Wymóg wizji lokalnej z potwierdzeniem u Zamawiającego

III. Wymagania dotyczące konwertera

- Inwerter kompatybilny z istniejącą już instalacją fotowoltaiczną
- Maksymalna sprawność inwertera 98,65 %
- Zakres napięcia roboczego od 160V do 950 V
- Okres gwarancji na inwerter min 12 lat.

IV. Wymagania dotyczące modułów.

- Moduły fotowoltaiczne o mocy od 370 do 395 kWp
- Grubość ramy nie mniej niż 35 mm
- Długość ramy modułu nie więcej niż 1755 mm
- Szerokość modułu nie więcej niż 1038 mm
- Waga nie więcej niż 19,5 kg
- Roczny spadek mocy nie więcej niż 0,55%
- Sprawność modułu nie mniej niż 20,6 %
- Przewód zasilający przy module nie krótszy niż 1220 mm
- Wymagany okres gwarancji na materiały i użytkowanie – 12 lat
- Wymagany okres gwarancji na moc liniową wyjściową- 25 lat

Dodatkowo prosimy o informację na temat Państwa doświadczenia w instalacji fotowoltaicznych oraz załączenie referencji od zadowolonych klientów. Zachęcamy również do przesłania wszelkich dodatkowych informacji, które mogą pomóc nam w podjęciu decyzji w wyborze oferty.

V. Termin i miejsce składania oferty

1.Oferty należy złożyć na adres zamawiającego: Szpital Uzdrowski „Willa Fortuna” s.p.z.o.o. ul. Rafińskiego 3, 78-100 Kołobrzeg osobiście, pocztą lub wysłać na adres e-mail: bpalacz@willafortuna.pl w terminie do dnia:

- Termin składania ofert upływa dnia 11. 04. 2023 r.
- Termin zakończenia prac instalacyjnych upływa w dniu 15.05.2023 r.

VI .Informacje dotyczące wyboru oferty

1.Otwarcie ofert jest niejawne.

2. Informację o złożonych ofertach i wybór Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie opublikowany na stronie zamawiającego: www.willafortuna.pl, w zakładce BIP-zamówienia publiczne do dnia 12.04.2023 r.

VII. Warunki płatności po wykonaniu zadania

1. Należne płatności za realizację przedmiotu zamówienia będą dokonane na rachunek

Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT. Faktura Wykonawcy zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.

VIII. Informacje dodatkowe.

Podana cena w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz powinna obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wraz zakupem materiałów do wykonania zadania.

Informacji dodatkowych udziela Pani Bożena Palacz pod numerem : Tel: 0 94 352 21 46, adres e-mail bpalacz@willafortuna.pl

Załączniki:

1. przykładowy formularz ofertowy
2. Poglądowa mapa dachu szpital pawilonu „B”

Z poważaniem, Szpital Uzdrowski "Willa Fortuna" s.p.z.o.o.

1. Zastrzeżenia

- Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
- Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

Z góry dziękujemy Państwu za odpowiedź.

Z poważaniem

Szpital Uzdrowski
„Willa Fortuna” - s.p.z.o.o.
ul. Ratajskiego 3, tel. 94 35 221 46
78-100 KOŁOBRZEG
NIP 671-156-59-17 REGON 330922037

DYREKTOR

Bożena Palacz
Bożena Palacz